



CITTA' DI MASSAFRA

RIPARTIZIONE LAVORI PUBBLICI

(tel.: 099/8858324- Fax.099/8858325 e-mail:lavoripubblici@comunedimassafra.it.)

AVVISO RISPOSTA A QUESITO

(ART.4.3 del disciplinare di gara)

Oggetto: **PROCEDURA APERTA PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DELL'ISTITUTO "G. PASCOLI" DI MASSAFRA** (art. 53, comma 2, lett. c del d. lgs 12 aprile 2006, n. 163)

PEC DEL 14.01.2016

QUESITO:

in relazione al Vs elaborato TAV01 pag.5, si voglia esplicitare a quale DGR occorrerà fare riferimento, atteso che trattasi di NON RESIDENZIALE

RISPOSTA:

Occorrerà far riferimento al DGR Puglia 2561 del 22/11/2011 che si riferisce agli edifici non residenziali.

QUESITO:

nel CSA alla pag. 19 "la durata dei lavori è stabilita in 180 giorni". Nel disciplinare di gara alla pag.25 comma 3) ".....ed i tempi complessivi che il concorrente impiegherà per la realizzazione dei lavori.....". Vogliate cortesemente chiarire.

RISPOSTA:

Fermo restante la durata dei lavori stabilita in 180 giorni dall'art.18 del C.S.D. e P., nella relazione di cui al comma 3 dell'art.11 del disciplinare di gara, il concorrente dovrà illustrare il proprio modello organizzativo che consenta il rispetto del suddetto termine.

Qualora i tempi indicati dal concorrente dovessero risultare più brevi rispetto a quelli previsti dalla C.S.D. e P. questo non comporterà alcuna attribuzione di premialità.

In ogni caso il concorrente non dovrà indicare termini di durata dei lavori più lunghi di quelli previsti dal C.S.D. e P.

QUESITO:

Nel progetto preliminare è prevista l'eliminazione della ct esistente e la sostituzione con 5 caldaie a condensazione e canne fumarie (una per ogni plesso). Viste le caratteristiche di ciascuna (superiore a 35 kW), consegue la necessità di creare 5 locali adibiti a norma, i quali richiederebbero ingombri minimali significativi ed invasivi dei prospetti esistenti. Si chiede di confermare tale volontà desumibile dal preliminare.

RISPOSTA:

Si conferma tale volontà.

f.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – DIRIGENTE ARCH. LORENZO NATILE